

муниципальное учреждение
дополнительного образования
Некрасовская детско-юношеская
спортивная школа
Пролетарская ул., д. 2, п. Некрасовское,
Ярославская область, 152260
тел. 4-36-06

e-mail: nsport1@yandex.ru
ОКПО 43577307, ОГРН 1027601600839

ИНН/КПП 7621001930/762101001

№ 75 от 06.12.2021 г.

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области

Ответ на представление

В ответ на представление № 553 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 09.11.2021 г., выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований со сроком исполнения до 30.09.2022 года сообщая, что по предписанию № 678 от 01.11.2021 года были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п.п	Нарушение	Проведенные мероприятия
1.		Представление № 553 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 09.11.2021 г. рассмотрено на производственном совещании 18.11.2021 года. Выявлены и привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники, чье ненадлежащее исполнение должностных обязанностей способствовало возникновению нарушений – заместителям директора по учебно-воспитательной работе и административно-хозяйственной части Кононовой Л.В. и Белякову А.М. объявлен выговор.
2.	На момент проверки отсутствуют данные о профилактических прививках согласно Национальному календарю на Ситникова М.С., Шарафутдинова В.Ш., Маслова А.А.	Заверенные копии прививочных сертификатов Маслова и Ситникова переданы в Управление Роспотребнадзора 01.11.2021 г. Шарафутдиновым В.Ш. предоставлен сертификат о профилактических прививках.
	Не представлена личная мед.книжка на Маслова А.А.	Так как Маслов А.А. работает по совместительству, заверенная копия мед.книжки представлена в Управление Роспотребнадзора 01.11.2021
	Нарушен срок прохождения гигиенической подготовки и аттестации у Шарафутдинова В.Ш.	Шарафутдинов В.Ш. прошел гигиеническую подготовку и аттестацию 19.10.2021 г.

3.	Не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой место для приготовления дез.растворов, обработки уборочного инвентаря.	Готовится проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ, так как на данный момент нет технической возможности установки полноценного поддона.
4.	Стены, потолки, полы в душевой, стена в туалете для мальчиков имеют дефекты и повреждения, что препятствует качественному проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Готовится проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ в указанных помещениях.
5.	Нарушаются правила мытья борцовского ковра, правила приготовления дез.раствора (емкость не промаркирована). Уборочный инвентарь плохо промыт.	С уборщицей проведено повторное обучение и инструктаж по правилам мытья ковра, приготовления дез.раствора и использования уборочного инвентаря. Емкость для дез.раствора промаркирована.
6.	Вытяжные вентиляционные решетки содержат следы загрязнений.	Вытяжные вентиляционные решетки очищены от загрязнений.
7.	Допускается окончание занятий в 21.00 час в 2-х группах (самбо -5 и фитнес-аэробика-5), в которых занимаются дети до 16 лет.	Занятия в указанных группах перенесены на утро с 9.00 до 10.30 часов, так как обучающиеся этих групп учатся в общеобразовательной школе во 2 смену.
8.	Уровень искусственной освещенности в 4-х точках замеров не соответствует гигиеническим требованиям: раздевалка для мальчиков 2 точки, раздевалка для девочек 2 точки.	В раздевалках установлены дополнительные осветительные приборы.
9.	Содержание железа в воде (КХВ – раздевалка для мальчиков) не соответствует санэпид требованиям к питьевой воде.	Готовится проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ по замене водопроводных труб. Рассматривается возможность установки фильтров.
10.	Не представлены результаты лабораторного исследования воды водопроводной по микробиологическим и санитарно-химическим показателям за 2018, 2019, 2020 годы.	Осуществлять лабораторные исследования водопроводной воды ежегодно согласно программы производственного контроля.

Кроме того, сообщаю, что с трудовым коллективом МУ ДО Некрасовской ДЮСШ проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

Директор

Н.В. Ковалева